



格尔木市疾病预防控制中心 检验报告

样品名称： 生活饮用水第三季度检测

送检单位： 格尔木市疾病预防控制中心

检测单位： 格尔木市疾病预防控制中心

签发人： 张仁林

签发日期： 2016.8.28



说 明（检验报告说明页）

- 一、本检验报告仅对送检样品有效
- 二、本检验报告涂改、删节无效，无计量认证及疾控中心检验专用章无效。
- 三、本检验报告不得作广告宣传，不得部分复制。
- 四、送检单位对检验结果如有异议，请在收到报告之日起十五日内向疾控中心提出复核申请，逾期不予受理。

地址：格尔木市昆仑路杨树巷 12 号

邮编：816099

电话：0979-8495551

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水 一体化工程[632801001]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	郭勒木德镇西村 孙成云家
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.75	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度, 不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.22	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯(mg/L)	0.70	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度(mg/L)	253	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.44	3	
溶解性总固体(mg/L)	426	1000	
氨氮(mg/L)	0.02	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	未检出	城镇≤100, 农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495551 传 真: 0979-8490002		检验者	南西
		复核者	孙成云
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水一体化工程[632801002]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	郭勒木德镇小岛村席秋兰家
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.92	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度,不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.27	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯(mg/L)	0.30	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度(mg/L)	252	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.41	3	
溶解性总固体(mg/L)	462	1000	
氨氮(mg/L)	<0.02	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	25	城镇≤100,农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心		检验者	
联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号		复核者	
邮政编码: 816099		报告日期	
联系电话: 0979-8495561		2026 年 08 月 28 日	
传 真: 0979-8496002			

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水 一体化工程[632801003]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	郭勒木德镇新华村 黄广明家
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.99	6.5-8.5	
色度（度）	<5	≤15 度，不得呈现其他异色	
浑浊度（NTU）	0.26	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯（mg/L）	0.26	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度（mg/L）	253	450	
高锰酸盐指数（mg/L）	0.44	3	
溶解性总固体（mg/L）	418	1000	
氨氮（mg/L）	0.02	0.5	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
菌落总数（cfu/ml）	未检出	城镇≤100，农牧区≤500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8496551 传 真：0979-8490002		检验者	高雨桐
		复核者	郭子涵
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注：此报告仅对此次标本负责！

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	大格勒乡饮水工程 [632801004]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	大格勒乡菊花村 何成明家
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	8.03	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度, 不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.22	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度(mg/L)	276	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.51	3	
溶解性总固体(mg/L)	449	1000	
氨氮(mg/L)	<0.02	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	未检出	城镇≤100, 农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495551 传 真: 0979-8490002		检验者	西雨村
		复核者	孙海
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	大格勒乡饮水工程 [632801005]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	大格勒乡新庄村 张建世家
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.97	6.5-8.5	
色度（度）	<5	≤15 度，不得呈现其他异色	
浑浊度（NTU）	0.18	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	269	450	
高锰酸盐指数（mg/L）	0.47	3	
溶解性总固体（mg/L）	468	1000	
氨氮（mg/L）	<0.02	0.5	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
菌落总数（cfu/ml）	未检出	城镇≤100，农牧区≤500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检验者	高雨萌
		复核者	高雨萌
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注：此报告仅对此次标本负责！

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	大格勒乡饮水工程 [632801006]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	大格勒乡查那村 何财家
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.95	6.5-8.5	
色度 (度)	<5	≤15 度, 不得呈现其他异色	
浑浊度 (NTU)	0.21	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度 (mg/L)	285	450	
高锰酸盐指数 (mg/L)	0.47	3	
溶解性总固体 (mg/L)	490	1000	
氨氮 (mg/L)	0.02	0.5	
六价铬 (mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数 (cfu/ml)	未检出	城镇≤100, 农牧区≤500	
大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495551 传 真: 0979-8496002		检验者	商雨彤
		复核者	孙小娟
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	乌图美仁乡饮水工程 [632801007]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	乌图美仁乡幸福村 祝甲荣家
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.91	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度, 不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.28	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度(mg/L)	302	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.48	3	
溶解性总固体(mg/L)	508	1000	
氨氮(mg/L)	<0.02	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	21	城镇≤100, 农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495551 传 真: 0979-8490002		检验者	高雨彤
		复核者	陈子海
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	乌图美仁乡饮水工程 [632801008]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	乌图美仁乡幸福村 许海国家
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.94	6.5-8.5	
色度 (度)	<5	≤15 度, 不得呈现其他异色	
浑浊度 (NTU)	0.37	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度 (mg/L)	297	450	
高锰酸盐指数 (mg/L)	0.47	3	
溶解性总固体 (mg/L)	493	1000	
氨氮 (mg/L)	0.03	0.5	
六价铬 (mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数 (cfu/ml)	未检出	城镇≤100, 农牧区≤500	
大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495531 传 真: 0979-8490002		检验者	高雨村
		复核者	孙海梅
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注：此报告仅对此次标本负责！

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	乌图美仁乡饮水工程 [632801009]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	乌图美仁乡水源地
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.91	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度, 不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.24	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度(mg/L)	292	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.57	3	
溶解性总固体(mg/L)	509	1000	
氨氮(mg/L)	<0.02	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	未检出	城镇≤100, 农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495551 传 真: 0979-8490002		检验者	高西明
		复核者	马子明
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水 一体化工程[632801010]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	唐古拉山镇长江源 移民村林波超市
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.97	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度,不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.22	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯(mg/L)	0.26	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度(mg/L)	245	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.45	3	
溶解性总固体(mg/L)	408	1000	
氨氮(mg/L)	<0.02	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	未检出	城镇≤100,农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495551 传 真: 0979-8490002 		检验者	商雨桐
		复核者	陈玉娟
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水 一体化工程[632801011]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	唐古拉山镇长江源 移民村 057 号
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.98	6.5-8.5	
色度 (度)	<5	≤15 度, 不得呈现其他异色	
浑浊度 (NTU)	0.37	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯 (mg/L)	0.76	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度 (mg/L)	270	450	
高锰酸盐指数 (mg/L)	0.44	3	
溶解性总固体 (mg/L)	464	1000	
氨氮 (mg/L)	<0.02	0.5	
六价铬 (mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数 (cfu/ml)	未检出	城镇≤100, 农牧区≤500	
大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495551 传 真: 0979-8490002		检验者	商雨桐
		复核者	孙淑娟
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水 一体化工程[632801012]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	唐古拉山镇长江源 移民村 016 号
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.93	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度,不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.23	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯(mg/L)	0.47	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度(mg/L)	253	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.43	3	
溶解性总固体(mg/L)	432	1000	
氨氮(mg/L)	<0.02	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	未检出	城镇≤100,农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495551 传 真: 0979-8490002		检验者	高雨萌
		复核者	马小娟
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水 一体化工程[632801013]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	格尔木市 自来水厂
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	8.04	6.5-8.5	
色度（度）	<5	≤15 度，不得呈现其他异色	
浑浊度（NTU）	0.29	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯（mg/L）	0.57	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度（mg/L）	235	450	
高锰酸盐指数（mg/L）	0.47	3	
溶解性总固体（mg/L）	395	1000	
氨氮（mg/L）	0.02	0.5	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
菌落总数（cfu/ml）	9	城镇≤100，农牧区≤500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检验者	商西
		复核者	吴海鑫
		报告日期	2026 年 08 月 28 日



备注：此报告仅对此次标本负责！

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水 一体化工程[632801014]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	昆仑路宝瑞轩小区 3-2-101
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.89	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度, 不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.13	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯(mg/L)	0.48	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度(mg/L)	256	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.66	3	
溶解性总固体(mg/L)	435	1000	
氨氮(mg/L)	<0.02	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	93	城镇≤100, 农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495551 传 真: 0979-8490002		检验者	南西娟
		复核者	马小梅
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水 一体化工程[632801015]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	铁路西苑小区 2-1-101
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.98	6.5-8.5	
色度（度）	<5	≤15 度，不得呈现其他异色	
浑浊度（NTU）	0.36	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯（mg/L）	0.41	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度（mg/L）	243	450	
高锰酸盐指数（mg/L）	0.47	3	
溶解性总固体（mg/L）	408	1000	
氨氮（mg/L）	0.03	0.5	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
菌落总数（cfu/ml）	5	城镇≤100，农牧区≤500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002 		检验者	
		复核者	
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注：此报告仅对此次标本负责！

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水一体化工程[632801016]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	开发区顺顺超市
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.99	6.5-8.5	
色度（度）	<5	≤15 度，不得呈现其他异色	
浑浊度（NTU）	0.25	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯（mg/L）	0.23	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度（mg/L）	253	450	
高锰酸盐指数（mg/L）	0.31	3	
溶解性总固体（mg/L）	438	1000	
氨氮（mg/L）	<0.02	0.5	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
菌落总数（cfu/ml）	14	城镇≤100，农牧区≤500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检验者	商雨萌
		复核者	吴海鑫
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注：此报告仅对此次标本负责！

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水 一体化工程[632801017]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	新区川味馆
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.96	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度, 不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.15	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯(mg/L)	0.68	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度(mg/L)	253	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.43	3	
溶解性总固体(mg/L)	414	1000	
氨氮(mg/L)	<0.02	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	未检出	城镇≤100, 农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8490001 传 真: 0979-8490002		检验者	高雨彤
		复核者	孙少卿
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水 一体化工程[632801018]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	金峰路永祥美食城
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.98	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度,不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.26	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯(mg/L)	0.27	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度(mg/L)	275	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.45	3	
溶解性总固体(mg/L)	468	1000	
氨氮(mg/L)	<0.02	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	6	城镇≤100,农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8496551 传 真: 0979-8490002		检验者	高雨桐
		复核者	段海
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水 一体化工程[632801019]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	郭镇中心学校
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.97	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度, 不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.32	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯(mg/L)	0.62	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度(mg/L)	262	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.43	3	
溶解性总固体(mg/L)	440	1000	
氨氮(mg/L)	0.02	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	未检出	城镇≤100, 农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495551 传 真: 0979-8490002		检验者	高西胡
		复核者	孙海
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样品名称	格尔木市城乡供水一体化工程[632801020]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	500ml	样品来源	郭镇新华中学
采/送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采/送样人	袁秀兰、吴海鑫
收样日期	2026 年 8 月 3 日	检验日期	2026 年 8 月 3 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
检验结果:			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.96	6.5-8.5	
色度(度)	<5	≤15 度,不得呈现其他异色	
浑浊度(NTU)	0.26	1	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
游离余氯(mg/L)	0.27	末梢水≥0.05、出厂水≥0.3	
总硬度(mg/L)	258	450	
高锰酸盐指数(mg/L)	0.42	3	
溶解性总固体(mg/L)	423	1000	
氨氮(mg/L)	0.03	0.5	
六价铬(mg/L)	<0.004	0.05	
菌落总数(cfu/ml)	未检出	城镇≤100,农牧区≤500	
大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
检测单位: 格尔木市疾病预防控制中心 联系地址: 格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码: 816099 联系电话: 0979-8495561 传 真: 0979-8490002		检验者	商雨彤
		复核者	孙正新
		报告日期	2026 年 08 月 28 日

备注: 此报告仅对此次标本负责!